

 RSUD Dr. M. ZEIN PAINAN	Alur Komunikasi Saat Ada Asap dan Kebakaran		
	No. Dokumen	No. Revisi -	Halaman 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit	Ditetapkan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan <u>Drg. H. BUSRIL, MPH</u> NIP. 19740227 200212 1 004	
PENGERTIAN	Adanya asap yang berlebihan atau kebakaran yang terjadi dilingkungan pelayanan RSUD Dr. M. Zein Painan yang mengancam timbulnya kerugian material dan non material .		
TUJUAN	Sebagai langkah untuk menyelesaikan bila terjadi kebakaran dilingkungan RSUD Dr. M. Zein Painan.		
Kebijakan	SK Direktur RSUD Dr. M. Zein Painan No. 01-1.0/III/AKR/RSUD-2015 tentang panduan pengamanan kebakaran di RSUD Dr. M. Zein Painan .		
PROSEDUR	1. Petugas pengendali Api (helm merah) menghubungi petugas pos satpam 161 menyatakan bahwa ada kode merah. 2. Pos satpam 161 mengumumkan ada situasi kode merah (code red) sebanyak 3 kali dan menyebutkan lokasi kejadian 3. Pos satpam 161 menghubungi BPK Pesisir Selatan dan menyatakan ada code red/ kode merah dilingkungan pelayanan RSUD Dr. M. Zein Painan 4. Proses pemadaman api dilakukan oleh petugas pengendali api (helm merah) sampai petugas BPK Pesisir Selatan datang 5. Personil bantuan lainnya yang datang harus mengikuti perintah coordinator (merah, kuning, putih, biru) 6. Bila diperlukan evakuasi mengacu pada kebijakan yang ada		
Unit terkait	Seluruh Unit kerja RSUD Dr. M. Zein Painan		