



**RSUD Dr. M.
ZEIN PAINAN**

PENANGANAN AIR BERSIH

No. Dokumen :
MFK/001/RSUD-PS/IV/2015

No. Revisi :

Halaman :
1/1

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)

Tanggal Terbit :

Ditetapkan oleh:
Direktur Utama


Drg. H. BUSRIL MPH
NIP. 19740227 200212 1 004

PENGERTIAN

Penanganan air bersih adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya penyediaan air bersih bagi proses operasional rumah sakit.

TUJUAN

1. Tercapainya kinerja efektif dan efisien dalam melakukan pekerjaan.
2. Menghindari terjadinya kekosongan air bersih pada saat dibutuhkan.

KEBIJAKAN

SK Direktur RSUD Dr. M. Zein Painan 01-1.0/III/AKR/RSUD-2015 tentang manajemen fasilitas dan keselamatan

PROSEDUR

1. Pelaksana adalah Petugas Teknik.
2. Setiap hari pada pukul 08.00 WIB lakukan pemeriksaan rutin terhadap air yang masuk (PAM, air tanah) mengenai kualitas dan kuantitas air.
3. Periksa kebocoran air bersih, debit air, fungsi pompa air, *reservoir* bawah tanah dan diatas tanah, fungsi kran, dan stop kran.
4. Bersihkan / kuras bak *reservoir* yang berada diatas tanah setiap 1 (satu) bulan sekali dan 6 (tiga) bulan sekali untuk pembersihan filter.
5. Apabila air PAM mati maka petugas harus segera membeli air PAM dengan truk kontainer/tangki, kecuali persediaan air tanah mencukupi.
6. Apabila terjadi gangguan penyediaan air tanah karena kerusakan instalasi atau kerusakan pompa, segera perbaiki dengan cepat hingga tuntas.
7. Setiap petugas teknik bertanggung jawab harus membuat program pemeliharaan instalasi air dan membuat laporan harian tertulis didalam buku harian masing-masing.

UNIT TERKAIT

Tim K3 RS, IPLRS