


	PROSEDUR TETAP PENGOLAHAN LIMBAH CAIR RS		
	Nomor Dokumen PPI/ 005 /RSUD-PS/XI/2018	No Revisi : 01	Halaman : 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)	Tanggal Terbit : 6 November 2018	 Ditetapkan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan dr. H. Sutarman, MM NIP. 19690709 200112 1 001	
PENGERTIAN	Limbah cair adalah buangan hasil kegiatan manusia di rumah sakit yang sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi, berbentuk cair, dapat mengandung mikroorganisme patogen serta bahan berbahaya.		
TUJUAN	1. Mencegah infeksi nosokomial yang dapat timbul dari faktor lingkungan 2. Mencegah timbulnya penyakit dan kecelakaan akibat pekerjaan 3. Meningkatkan sisi keindahan dan kenyamanan 4. Meningkatkan kesan baik terhadap pelayanan		
KEBIJAKAN	1. Kep. Menteri Lingkungan Hidup No. 58 tahun 1992 tentang Baku Mutu Limbah Cair Untuk kegiatan Rumah Sakit. 2. Keputusan Direktur No. 800/PPI/002/RSUD-PS/X/2018 tentang kebijakan pelayanan Komite PPI		
PROSEDUR	Kriteria Fisik : - Aliran air lancar - Peralatan beroperasi optimal Metode Pengolahan : Pengolahan limbah cair di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan dengan proses lumpur aktif secara umum terdiri dari menhol/bak pemisah pasir/lumpur, sumpwell/bak penampung, bak aerasi, kolam phytoremediasi, kolam slow sandfilter (saringan pasir lambat), serta kolam bioindikator		
UNIT TERKAIT	Instalasi Penyehatan Lingkungan Rumah Sakit		

**SIGN
HERE**